

Znak sprawy: ZP-II.12.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi.

Zamawiający: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH**,
ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty, reprezentowany przez:

- **Łukasza Przybysza - Dyrektora**

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeгляд kwartalny instalacji SAP (sygnalizacji alarmowej pożarowej) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru oparty jest o centralę POLON 4200, zlokalizowaną na parterze przy wejściu głównym do obiektu (pomieszczenie 6 – pomieszczenie recepcji). Jako element detekcyjny są zastosowane w budynku czujki optyczne dymu, które z kolei są zamontowane we wszystkich pomieszczeniach objętych dozorem instalacji. Na drogach ewakuacyjnych znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe oraz przy wejściach na schody ewakuacyjne.

Obsługa kwartalna:

- a) spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie celem sprawdzenia komunikacji z centralą oraz centrali z urządzeniami sygnalizacyjnymi ostrzegawczymi i pomocniczymi;
- b) sprawdzenie działania monitoringu uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej;
- c) sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uruchomienia trzymaków i zwalniaików drzwi;
- d) sprawdzenie współdziałania systemu SAP z powiadamianiem straży pożarnej lub innym centrum monitoringu (jeśli istnieje);
- e) wymiana papieru i taśmy w drukarkach (papier i taśmy dostarczone przez wykonawcę);
- f) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, żarówek, zamków;
- g) sprawdzenie oglądowe instalacji, czujek i urządzeń;
- h) sporządzenie protokołów z przeglądu;
- i) sprawdzenie poprawności działania każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego;
- j) sprawdzenie stanu zasilania awaryjnego systemu SAP (akumulatorów);
- k) sprawdzenie wzrokowe stanu instalacji, czujek i urządzeń;
- l) czyszczenie wszystkich czujek danego systemu;
- m) sprawdzenie poprawności działania całego systemu (w tym współpracy z pozostałymi systemami stanowiącymi wyposażenie budynku (systemami oddymiania i zabezpieczenia

przed zadymieniem, wentylacji pożarowej, oświetleniem ewakuacyjnym, windami osobowymi, klapami odcinającymi, itp.) wg scenariusza po wystąpieniu alarmu pożarowego II stopnia - po próbach wykonawca przywróci wysterowane systemy do stanu gotowości; wykonanie próby zadziałania systemu SAP z oddymianiem

n) sporządzenie protokołów z przeglądu.

Każdorazowo po wykonaniu czynności będących przedmiotem umowy należy system pozostawić w stanie sprawności technicznej (gotowości) gwarantującym pełne bezpieczeństwo ludzi i mienia, sprawdzenie komunikacji z centrum monitorowania.

Konserwacja instalacji i urządzeń systemów obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Usługa konserwacji będzie wykonywana kwartalnie:

Realizacja w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Ilość przeglądów podczas trwania umowy – 4

Prace konserwacyjne będą wykonywane w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30, a w koniecznych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym także w inne dni lub godziny.

W przypadku wystąpienia konieczności napraw w/w instalacji Zamawiający przewiduje ich realizację w dni powszednie o stawkę za każdą rozpoczętą roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego uwzględniając dojazd do obiektu i obejmujące w szczególności wszelkie prace serwisowe, naprawcze, diagnostyczne, instalacyjne związane z wymianą i montażem podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie szczegółowych danych/parametrów poszczególnych materiałów zawartych w opracowanym przez Wykonawcę i podpisanym przez obie strony protokole diagnozującym usterkę.

Na potrzeby wyliczenia całkowitej wartości zamówienia Zamawiający przyjął **w sumie 40 roboczogodzin** serwisowych, które mogą, lecz nie muszą zostać w całości wykorzystane w czasie obowiązywania umowy.

Czas na podjęcie działań w celu usunięcia awarii każdego z systemów do określony jest do 48 godz. od chwili zgłoszenia (sprawdzenie na miejscu przyczyn awarii). Wykonawca musi podjąć działania w celu jak najszybszego zapewnienia ochrony ppoż. budynku w przypadku awarii systemu SAP, oddymiania, sterowania klapami pożarowymi. Wycenę kosztów materiałów przeznaczonych do naprawy systemu Wykonawca przedstawi w terminie 2 dni od zweryfikowania przyczyny awarii.

Zamawiający udostępni (do wglądu) w siedzibie Zamawiającego posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń pracowników nowozatrudnionych na danym stanowisku w zakresie obsługi instalacji i systemów zainstalowanych w danym budynku oraz do sporządzenia protokołu przeprowadzonego szkolenia.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem administracji MGOKiS w Płotach – e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl lub tel. 513 856 235.

1. Termin realizacji zamówienia: **od 2 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**
2. Kryteria oceny ofert:
 - cena brutto zamówienia / 100%
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz uwzględnić całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT.
4. Inne istotne warunki zamówienia: **płatność w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.**
5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty w administracji obiektu, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl.
7. Ofertę należy złożyć do 16 grudnia 2024 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez MGOKiS w Płotach w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOKiS (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b i lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym z partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, w związku z wykonywaniem zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych instytucji. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.mgokis.ploty.pl, w zakładce RODO.

DYREKTOR

Przemysław Przybylski

(data i podpis Zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Miejscowość i data:

FORMULARZ OFERTOWY**DANE WYKONAWCY**

NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA	
ADRES	
NIP	
REGON	
TELEFON KONTAKTOWY	
ADRES E-MAIL	

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

.....

.....

.....

OFERTA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	CENA NETTO	PODATEK VAT	CENTA BRUTTO
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

OŚWIADCZENIA OFERENTA

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą RODO związaną z zapytaniem ofertowym i zgadzam się na przetwarzanie moich danych (w szczególności: nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, telefon kontaktowy i adres e-mail) zgodnie z zawartą treścią tej informacji.
6. *Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
 - a.)
 - b.)
 - c.)

(data i podpis oferenta)

